

Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

Projekt navn: Aalborg (Thulebakken) - Indregulering af varme og ventilation (resultat)			
Energibesparelse pr. år kWh/år CO ₂ (ton)		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
31.902	1,6	Ja, 2025	Er gennemført
Projekt navn: Nørresundby - Etablering af ny styring til varme og ventilation			
Energibesparelse pr. år kWh/år CO ₂ (ton)		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
89.298	4,3	Ja, 2025	
Projekt navn: Nørresundby - Udskiftning af lysstofrør i kældere til LED			
Energibesparelse pr. år kWh/år CO ₂ (ton)		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
1.509	0,1	Ja, 2025	
Projekt navn: Frederikshavn - Etablering af ny styring til varme og ventilation			
Energibesparelse pr. år kWh/år CO ₂ (ton)		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
43.694	1,9	Ja, 2025	
Projekt navn: Frederikshavn - Installation af solceller			
Energibesparelse pr. år kWh/år CO ₂ (ton)		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
25.872	1,4	Nej	Tagets bæreevne skal undersøges inden installation
Projekt navn: Hjørring - Indregulering af varmeanlæg samt udskiftning af varmestyring			
Energibesparelse pr. år kWh/år CO ₂ (ton)		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
22.737	7,3	Ja, 2025	

Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

Projekt navn: Virum - Konvertering til luft-vand varmepumpe			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
26.065	1,3	Nej	Projektet skal afklares med udlejer
Projekt navn: Tarm - Regulering af varme og ventilation			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
15.181	3,7	Ja, 2025	
Projekt navn: Buen - Installation af luft-luft varmepumper			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
30.735	1,4	Ja, 2025	
Projekt navn: Nygade 4 - Regulering af ventilationsanlæg			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
11.667	0,6	Ja, 2025	Er gennemført
Projekt navn: Torvet 18 - Reduktion af driftstider på ventilationsanlæg			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
19.257	1,0	Ja, 2025	
Projekt navn: Torvet 1 - Regulering af varme og ventilation			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		

Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

24.451	0,9	Ja, 2025	
Projekt navn: Torvet 1 - Regulering af køleanlæg			
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
34.200	1	Ja, 2025	
 METTE HAUBJERG			
Underskrivers navn		IT-CHEF / BYGNINGSANSV.	28/2-2025
		Titel	Dato